

Approvisionnement d'ardoises 2 accidents graves et mortels en un an

Dans les 2 cas, les couvreurs approvisionnent leur chantier. Ils sont positionnés sur les fourches du chariot dans une palette d'ardoises. Celle-ci bascule et entraine le salarié dans une chute ...


Dispositions mises en oeuvre sur le chantier d'Indre et Loire au moment de l'accident :

- Échafaudage sur consoles en protection de bas de pente,
- Manutention de la palette à l'aide d'un élévateur rotatif,
- Palette d'ardoises non ceinturée, c'est-à-dire absence de contreventements des « blocs » sous-plateau,
- La victime dépalettise les ardoises en étant située sur la palette elle-même,
- La palette est positionnée à l'extérieur de l'échafaudage.



Principales mesures à observer d'après les principes généraux de prévention :

- **pour la maîtrise d'ouvrage :**
 - demander dans les pièces du marché une protection collective avec un moyen d'accès en sécurité et une zone d'approvisionnement stable et sécurisée.
- **pour l'entreprise de charpente couverture :**
 - interdire la manutention des ardoises depuis la palette placée sur les fourches de l'élévateur,
 - effectuer l'approvisionnement à l'aide de matériels permettant la manutention en sécurité, exemple :
 - tour d'approvisionnement avec barrière écluse,
 - monte matériau avec protection périphérique adaptée,
 - utiliser une 2^{ème} palette en acier qui emprisonne les fourches du télescopique et permet d'éviter le basculement de la palette d'ardoises.
 - préparer et définir la méthodologie d'approvisionnement adaptée au chantier et la mettre en oeuvre (mode opératoire intégré au PPSPS),
 - exiger auprès de vos fournisseurs d'ardoises des palettes avec contreventements.



Vous souhaitez participer à la réunion d'échange CARSAT- OPPBTP organisée au premier semestre 2017, merci de nous renvoyer la présente par fax au 02.38.79.70.30 ou par courriel prev@carsat-centre.fr :

- Nom, prénom du participant : _____
 - Entreprise : _____ tél. _____

Pour plus d'informations, consultez :

- [Fiche alerte : console](#)
- [Plaquelette couvreur](#)